

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärme Kühenthal 

Betreiber

GP JOULE Bioenergie Kühenthal GmbH 

KÜHLENTHAL
bioenergie

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen


Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,20
Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,07
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	173,3 g _{CO2eq} /kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 16.12.2028.

ausgestellt am: 16.12.2021

Tizian Freytag

Gutachter-Nr.: FW609-406 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEBY0364_FW309-1u7_16122021_2 